

永丰县财政局文件

永财购诉决[2025]3号

投诉处理决定书

一、项目编号：JXHWT2024—J1219

二、项目名称：佐龙乡第二中心幼儿园空调设备采购项目

三、相关当事人

投诉人：江西博越电气有限公司

地 址：江西省南昌市青山南路191号

被投诉人：江西好委托工程技术有限公司

地 址：江西省吉安市永丰县濠李新农村148号店面 3

楼

采购人：永丰县保育院

地 址：永丰县恩江镇江家路

四、基本情况

投诉人2025年1月21日对本项目向代理机构提出质疑，

代理机构于1月23日对质疑进行了答复，投诉人对代理机构质疑答复不满意。1月27日向本机关递交(邮寄)投诉书，经依法对该项目政府采购活动中的相关材料进行审查，现已审查终结。

五、投诉事项及被投诉人答复

投诉事项一称：1、所投的1.5匹壁挂空调：1. 空调产品具有宽电压制冷或制热运行能力。2. 空调产品具有高温智清洁功能，在高温杀菌阶段，室内换热器盘管温度达到56℃或以上，高温持续运行30min以上。3. 依据T/CAS592-2022《房间空气调节器舒适性控制功能技术规范》要求，实测强除湿量到达1.5kg/h以上。4. 空调产品具有0.1Hz低频运行功能；2、所投的3匹立式柜机空调：第1、冷暖两用、能效等级二级、220V、方形柜机，且必须为上出风，下回风(进风)设计，室内机出风口下沿离地距离≥1.2m(难道一级的圆形柜机不可以用?)。第11、空调产品具有宽电压制冷或制热运行能力。第12、空调产品具有内机高温智清洁功能，在高温杀菌阶段，室内换热器盘管温度达到56℃或以上，高温持续运行30mn以d。。第13、依据标准Q/MDL034-2020中的除湿量的测试方法。实测强除湿量到达4kg/h以上。第14、空调产品具有0.1Hz低频运行功能。3、5匹立式柜机空调：1. 电辅加热功率≤3200W(只有美的是2800W，格力是3200W)。2. 空调具有1)宽电压制冷运行能力，相电压在150V，187V，220V，242V，265V，均能正常持续运行1h;2)宽电压制热运行能力，相电压在150V，

187V, 220V, 242V, 265V, 均能正常持续运行 1h。3. 空调具有-32℃低温启动制热能力。4. 空调依据照标准 Q / MDL034-2 020 中的除湿量的测试方法, 实测强除湿量 ≥ 8.3kg / h。5. 空调产品具有 0.1Hz 低频运行功能; 以上功能只有美的空调可以满足, 让其他空调无任何机会入围参与投标。

被投诉人答复: 首先, 贵公司仅提供了美的空调的产品符合本项目要求的参数依据, 但无法证明其他产品不满足, 提供的事实依据不足。

投诉事项二称: 为什么只要供应商公章? 不应该是制造商公章吗? 供应商能证明这些参数?

被投诉人答复: “响应文件中须提供技术参数确认函扫描件和由第三方具有 CMA 标识检测资质的检测机构出具的抽样检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证”是应当地营商环境政策, 不能要求佐证的材料加盖制造商公章, 避免增加投标人负担。

六、处理依据及结果

本机关组织行业专家对投诉涉及的内容及资料进行调查核实, 调查意见如下:

投诉事项一: 招标文件中要求所投的 1.5 匹壁挂空调、3 匹立式柜机空调、5 匹立式柜机空调的功能参数是根据本项目采购需求和项目特点设定的属于符合性基本参数要求, 已经过评标委员会评审, 说明市场上有 3 家以上制造商的产品符合, 技术参数的设置符合《政府采购需求管理办法》等

法规，不是以不合理条件限制或者排斥潜在供应商。投诉不成立。

投诉事项二：1、供应商加盖公章具有法律效力，其应对所提供的材料的真实性负责；2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第17条规定，不能要求佐证的材料必须加盖制造商公章。投诉不成立。

七、权利告知

如不服本决定，可以在接到本决定书之日起60日内向永丰县人民政府申请行政复议或者6个月内向永丰县人民法院提起行政诉讼。

