

铅山县财政局文件

铅财购发〔2023〕1号

关于铅山县城乡供水一体化骨干工程（港东水厂、银河水厂）一体化净水设备采购项目 （项目编号：HNHM-SR2023001）的投诉处理 决定书

一、项目名称：铅山县城乡供水一体化骨干工程（港东水厂、银河水厂）一体化净水设备采购

二、项目编号：HNHM-SR2023001

三、相关当事人

投诉人：江西林帆环保科技有限公司

地址：江西省上饶市信州区凤凰大道99号8栋104、

204

法定代表人：项洋帆

被投诉人1：上饶胜源水务有限公司



单位地址：江西省上饶市铅山县永平镇

联系人：戴先生

联系电话：18707937462

被投诉人 2：河南华明工程造价咨询有限公司

单位地址：上饶市信州区滨江东路 66 号

法定代表人：陈志成

联系电话：0793-8265118

四、项目基本情况

投诉人对河南华明工程造价咨询有限公司代理的铅山县城乡供水一体化骨干工程（港东水厂、银河水厂）一体化净水设备采购项目（项目编号：HNHM-SR2023001）质疑答复不满，向本机关进行投诉，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）相关规定，本机关于 2023 年 07 月 24 日受理，经依法审查，现本投诉案已审查终结。

投诉事项：

投诉事项 1：“铅山县城乡供水一体化骨干工程（港东水厂、银河水厂）一体化净水设备采购项目”的招标文件中评标办法、技术评分、次氯酸钠发生器 2. 所投次氯酸钠发生器通过防爆安全认证的，得 1 分。

评审依据：提供有资质的第三方检测机构出具的防爆认证证书彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不符不得分。

投诉事项 2：“铅山县城乡供水一体化骨干工程（港东水厂、银河水厂）一体化净水设备采购项目”的招标文件中评标办法、技术评分、一体化净水设备 5. 所投一体化净水设备加药系统配备防 PAM 吸潮结块的自动加药装置控制技术，



且可以实现加药分析节能控制得 3 分。

评审依据：提供国家认可的相应软件证书彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全或提供不符不得分。

投诉事项 3：“铅山县城城乡供水一体化骨干工程(港东水厂、银河水厂)一体化净水设备采购项目”的招标文件中评标办法商务评分 1. 投标人拟投入项目负责人具备机电工程专业二级注册建造师及以上且同时具有安全生产考核合格 B 证得 3 分。

评审依据：提供承诺为本项目配备专业技术人员清单（含姓名、岗位或职务、证书等主要信息）相关人员证书（或证明材料）及投标人（开标前三个月内任意一个月）为其缴纳社保的证明材料彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全或提供不符的，不得分。

投诉事项 4：“铅山县城城乡供水一体化骨干工程(港东水厂、银河水厂)一体化净水设备采购项目”的招标文件中评标办法、技术评分 3. 所投一体化净水设备水质处理能力在原水浊度 $\geq 2500\text{NTU}(\text{mg/L})$ 情况下，出水水质均可以符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一般水质处理器》的要求得 3 分。

评审依据：提供卫生部门或其授权的相关部门颁发的证书文件彩色扫描件加盖投标人公章。

投诉事项 5：“铅山县城城乡供水一体化骨干工程(港东水厂、银河水厂)一体化净水设备采购项目”的招标文件中评标办法技术评分 4. 为确保设备有足够的抗变形能力，所投一体化净水设备焊接工艺：

1) 不锈钢主体焊接采用全位置自动焊机焊接，全位置自



动焊机有六个月以上使用的经验的得 2 分。

评审依据:提供六个月以上全位置自动焊机的发票原件扫描件(需与投标人名称一致)及全自动焊接照片。

2)设备内部焊缝由有 12 个月(含)以上经验的通过不低于 GTAW-FeV 焊接范围的专业不锈钢焊工考核焊接的得 1 分。

评审依据:提供行政部门颁发的焊工技术证书及投标人为其缴纳开标前三个月内任意一个月的社保证明材料彩色扫描件加盖投标人公章,未提供或提供不全或提供不符不得分。

投诉事项 6:“铅山县城乡供水一体化骨干工程(港东水厂、银河水厂)一体化净水设备采购项目”的招标文件中评标办法商务评分售后服务能力 1 投标人的售后服务能力达到了 GB/T27922-2011 和 GB/T16868-2009 要求并达到十星级及以上水平得 3 分,达到七星至九星级水平得 2 分,达到五星至六星级水平得 1 分,达到三星至四星级水平得 0.5 分,低于三星不得分。

评审依据:提供上述认证证书彩色扫描件加盖投标人公章及该证书在全国认证认可信息公共服务平台上状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件并加盖投标人公章进行佐证,未提供或提供无效的不得分。

五、处理依据及结果

本机关查明:2023 年 7 月 2 日,被投诉人在江西省公共资源交易网发布“铅山县城乡供水一体化骨干工程(港东水厂、银河水厂)一体化净水设备采购项目”(项目编号:HNHM-SR2023001)的采购公告。2023 年 7 月 6 日,被投诉人河南华明工程造价咨询有限公司收到投诉人提交的《质疑



函》。被投诉人河南华明工程造价咨询有限公司于 2023 年 7 月 13 日向投诉人作出《答复》并依法送达。投诉人对质疑答复不满，于 7 月 24 日向本机关提起投诉。

本机关于 2023 年 7 月 24 日在上饶市公共资源交易铅山中心随机抽取了 5 名行业专家对以上投诉事项及招标文件进行了重新论证，并邀请了 3 名律师现场听证并出具了论证意见，本机关对投诉事项进行了综合调查，调查意见为：

(1) 根据次氯酸钠发生器的工作原理及属性，会产生氢气等易燃易爆气体，存在安全隐患，要求所投次氯酸钠发生器通过防爆安全认证与本项目采购需求相关。且防爆安全认证是开放性的认证，任何企业均可申请该证书。综上，该投诉不成立。

(2) 本项要求提供证明材料并非专利，而是软件著作权登记证书。软件著作权登记证书是企业具有该项技术功能的证明，不具有排他性。经查，市场上满足该项要求的企业超过三家，具有竞争性。综上，该投诉不成立。

(3) 本项目为交钥匙项目，包括设备供货、安装、调试、人工、税金、售后服务等一切费用。要求项目负责人具备机电工程专业二级注册建造师及以上且同时具有安全生产考核合格 B 证，目的是为了更好的完成本项目，与采购需求相关，此项设置合理。综上，该投诉不成立。

(4) 铅山县属降水较多地区，雨季集中，可能发生暴雨、洪水导致原水浊度增高现象。一旦出现洪峰将导致原水浊度很可能 $\geq 2500\text{NTU}$ ，原水浊度升高会增加水厂取水和生产的难度，如果净水设备水质处理能力可以在暴雨、洪峰而导致的原水浊度 $\geq 2500\text{NTU}$ 情况下，出水水质依然可以达到生活



饮用水水质标准，不会对生活饮用水水质造成影响，与采购需求相关。综上，该投诉不成立。

(5) 购买自动焊机 6 个月并不能证明供应商有 6 个月的使用经验，与合同履行不相关，该投诉成立。

(6) GB/T27922-2011 涉及投标企业规模，GB/T16868-2009 与本项目履行无关，该投诉成立。

基于专家、律师意见及本机关调查结果，本机关作出如下处理决定：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第三十一条规定，第 1-4 项投诉事项不成立，第 5-6 项投诉事项成立，责令采购人及代理机构根据本决定修改招标文件后依法重新开展采购活动。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向铅山县人民政府或上饶市财政局申请行政复议，也可以在决定书送达之日起六个月内向有管辖权人民法院提起行政诉讼。

