

金溪县财政局文件

金财字（2024）35 号

关于金溪县城区生活污水管网建设工程泵站采购项目 投诉处理决定书

上海凯太泵业制造有限公司、鑫晨机械设备集团有限公司、金溪县
城市管理局、江西安好项目管理有限公司：

投诉人：上海凯太泵业制造有限公司

法定代表人：赵章宽

授权代表：许复通

联系方式：15879830049

地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 2928 弄 229 号

被投诉人 1：鑫晨机械设备集团有限公司

联系人：江小妹

联系方式：17379108581

地址：江西省上饶市万年县苏桥乡河东新城 22 号

相关供应商：山东良成环保科技股份有限公司

联系人：周德强

联系方式：18553327955

地址：山东淄博市经开区鲲鹏路 5 号

一、基本情况

金溪县城市管理局委托江西安好项目管理有限公司代理金溪县城生活污水管网建设工程泵站采购项目（项目编号：JXAH2024014），该项目采用公开招标方式采购，于 2024 年 6 月 6 日在公共资源交易网进行采购公告，2024 年 7 月 1 日开标，中标单位为鑫晨机械设备集团有限公司，中标金额为 1144800 元，2024 年 7 月 2 日公示中标结果，公示期间，投诉人于 2024 年 7 月 3 日对该采购项目中标结果提出质疑，2024 年 7 月 12 日，代理机构江西安好项目管理有限公司回复质疑人，投诉人对质疑回复不满意，于 2024 年 7 月 23 日向本机关提起投诉，本机关审查后依法受理，2024 年 7 月 26 日向相关当事人发送了“政府采购投诉受理通知书”，现本投诉案件已审查终结。

二、投诉事项

采购人及采购代理机构并未核验鑫晨机械设备集团有限公司的一体化预制泵站检测报告和一级精度测试证书的原件，仅凭投标文件的扫描件、投标人及检测机构的声明或承诺就认定不存在弄虚作假的情形，过于片面和武断：检测机构（中检测试技术（广东）集团有限公司）的检测专业类别为电子电气类产品，如何能出具一体化泵站的检测报告？该检测机构也因出具虚假检测报告被处以行政

处罚:采购人及采购代理机构如何能保证事实的客观、公正?

三、核实情况

本机关受理投诉后,于7月26日依法将投诉书副本发送至采购人金溪县城市管理局、采购代理机构江西安好项目管理有限公司,调阅了本项目招标文件、中标人的投标文件和调查复函,认真阅读了相关当事人的回复意见。经核实认为:

关于投诉事项中的问题1,中标单位鑫晨机械设备集团有限公司提供的一体化预制泵站检测报告存在造假行为,属于提供虚假资料谋取中标”。经核实取证,该山东良成环保科技有限公司出具的一体化预制泵站检测报告(检测报告编号为CTICAD214241044062405BR)是为中检测试技术(广东)集团有限公司出具,报告真实。投诉事项缺乏依据,投诉事项不成立。

关于投诉事项中的问题2,检测机构(中检测试技术(广东)集团有限公司)的检测专业类别为电子电气类产品,如何能出具一体化泵站的检测报告?经我单位多方调查取证,认真核实,中检测试技术(广东)集团有限公司不具备有DB37/T2855-2017、GB/T12785-2014、GB/T24674-2009、GB/T1447-2005、GB/T1449-2005、GB/T3854-2017、GB/T1448-2005、GB/T2577-2005、GB/T1462-2005标准检测能力。鑫晨机械设备集团有限公司提供的一体化预制泵站检测报告属于无效资料,投诉人的投诉事项成立。

四、处理依据及结果

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十九条第二项的规定,投诉人投诉鑫晨机械设备集团有限公司不具备

一级精度测试证书的投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立，驳回投诉。投诉事项中鑫晨机械设备集团有限公司投标文件中提供的一体化预制泵站检测报告属于无效检测报告投诉事项成立，根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第三十二条“(三)政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。”规定，本机关责令撤销本项目采购合同，重新开展采购活动。

如对上述处理决定不服，可在收到本决定书起60日内向金溪县人民政府提起行政复议或六个月内向金溪县人民法院提起行政诉讼。



金溪县财政局人秘股

2024年8月16日印发

共印10份